

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"

reģ. Nr. LV41503008685, Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462,
tālr.5450388, fakss 5440381, sia_nps@inbox.lv

Par jautājumiem iepirkumam ident.Nr. NPS 2013/02

Sakarā ar iesniegtajiem jautājumiem iepirkuma „Dzīvojamās mājas Vienības ielā 8, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi” (ident.Nr.NPS 2013/02) sakarā, sniedzām šādas atbildes:

1. Jautājums: „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes lapā AR-5 „Logu specifikācija” piezīmēs ir norādīts, ka logu stikliem jābūt ar aizsargplēvi pret triecieniem. Tas ir jāņem vērā?”

Atbilde: „Obligātas prasības logiem ir noteiktas konkursa nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” apakš sadaļā „Logi”. Apliecinājuma kartes AR-5 lapā norādīta prasība, ka logu stikliem jābūt ar aizsargplēvi pret triecieniem nav obligāta pretendentiem.”

2. Jautājums: „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes lapā AR – 11 „Mezgls „4”” griezumus 3-3 un 2-2 ir norādīta caurule ar šķērsriezumu 100x100x4, bet materiālu un apjomu tehniskajā specifikācijā – caurule ar šķērsriezumu 40x40x3. Kāds caurules šķērsriezums būs pareizs, kāds ir jāņem vērā?”

Atbilde: „Pareizs caurules šķērsriezums ir 100x100x4., līdz ar ko darbu apjomu sarakstā (pielikums Nr.3 konkursa nolikumam) 3-2 punktā ir precizējams metāla karkasa materiālu apjoms. Precizētais metāla karkasa materiālu apjoms ir **2,86 t.**”

3. Jautājums: „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes lapā AR – 7 ir norādīta griestu siltināšana ar vati PAROC UNS 37 100 mm, savukārt dotās vates veids nav paredzēts zem apmetuma. Šajā gadījumā var izmantot PAROC FAS 3, PAROC FAS 4 vai lamellas pagraba telpas siltināšanai. Ko tad izmantot?”

Atbilde: „Obligātas prasības pagraba pārseguma siltināšanai izmantojamajiem materiāliem ir norādītas konkursa nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” apakš sadaļā „Pagrabs”. Pagraba griestu siltināšana ir jāveic ar akmens vati 100 mm. Obligātā prasība akmens vatei ir $\Lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$. Prasības akmens vates ražotājam pasūtītājs nav tiesīgs norādīt. ”

14.02.2013.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

L.Lapinskis