


Piezīmes:

1. Svaigā gisa ieņemšanas un atrstrādātā gaisa izmešanas vadus izolēt ar pretkondensāta izolāciju Armacell AF, b=32mm.
2. Gaisa vadu piesaistes un augstuma atzīmes precizēt montāžas procesā.
3. Gaisa vadi un gaisa apstrādes iekārtas plānos uzrādītas nosacīti bez piesaistēm.

Kods:	Izmaiņas:					Izm. izdarīja:		Datums:	
REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ									
Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts:	Sventes degradētās teritorijas revitalizācija				
BPV.:	Līva Tomsone			Adrese:					
AVK daļas vad.:	Dailis Buliņš			Lapas nosaukums:	Ventilācijas sistēmas izometriskās shēmas				
Izstrādāja:	Dailis Buliņš								
				Proj. Nr.:	Nr.4-15.8/16/29	Mērogs:	1:100	Projektētājs: 	
Pasūt. Nr.:		Nr.4-15.8/16/29		Stadija:	BP	Lapu skaits:	10		
Arhīva reģistrācijas Nr.:		Nr.4-15.8/16/29		Marka un lapas nr.:	AVK	Caur. Nr.:	10		