


- PIEZĪMES:**
1. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts 1. stāva tīrās grīdas līmenis.
 2. Konstrukciju izgatavošanu un montāžu veikt saskaņā ar būvnormām LVSEN 1090-1 "Metāla konstrukciju izstrāde" ar obligātu projekta rasējumos norādīto noteikumu izpildi. Metāla konstrukcijas projektētas no tērauda klasēm S355J2 pēc EN 10027-1:2005.
 3. Montāžas savienojumi - metināti un skrūves. Metinātos savienojumus veikt ar rokas metināšanu, pielietojot elektrodus atbilstoši LVS EN 729-1,2,3,4:1994.
 4. Metinājuma šuvju biezums ņemts pēc vismazākā metinājamo elementu biezuma saskaņā ar LBN 204-14 "Tērauda konstrukciju projektēšana".
 5. Skrūvju, uzgriežņu un paplāksņu standarts LVS EN 15048-1. Skrūvju savienojumos lietot paaugstinātās precizitātes bultskrūves pēc LVS EN 1090 ar precizitātes klasēm 10.9 un 8.8 pēc LVS EN 1515-3:2006 un rūpnīcas stiprības klases marķējuma.
 6. Kopīgās piezīmes skatīt lapā BK-0-01.

Kolonnu specifikācija noliktavas ēkai						
Mark	Profilis	Skaitis	Kopējais garums, m	1 m svars	Kopējā masa [kg]	Piezīmes
MK.3	HE180B	3	11.82	51.2	605.18	
MK.4	HE180B	2	9.39	51.2	480.77	
MK.5	HE180B	2	7.84	51.2	401.15	
MK.6	HE180B	2	6.29	51.2	322.05	
RK.2	HE300B	20	79.20	117	9266.40	
			114.54		11075.55	

Statņu specifikācija noliktavas ēkai						
Mark	Profilis	Skaitis	Kopējais garums, m	1 m svars	Kopējā masa [kg]	Tērauda klase
ST.3	SHS80x80x4.0	40	15.00	9.3	139.50	S355J2
ST.4	SHS80x80x8.0	6	12.76	16.4	209.26	S355J2
			27.76		348.76	

kods	izmaiņas				izm. izdarīja	datums		
Amats	Uzvārds	Pāraksts:	Datums:	Būvobjekts:	Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai "Puncuļi", Sventes pagastā, Daugavpils novads.			
Būvproj. vad.:			16.03.2017	Adrese:				
Dāļas vad.:	G.Ivanova		16.03.2017	Lapas nosaukums:	Noliktavas ēkas (ēka Nr.2) metāla kolonnu plāns			
Izstrādāja:	G.Ivanova		16.03.2017					
				Proj. Nr.:	Nr.4-15.8/16/29	Mērogs:	1 : 100	Projektētājs: 
Pasūt. Nr.:		Nr.4-15.8/16/29		Stadija:	BP	Lapu skaits:		
Arhīva reģistrācijas Nr.:		Nr.4-15.8/16/29		Marka un lapas nr.:	BK-1-06	Caur. Nr.:		