

Rasējumu saraksts

| Nr. p.k. | Rasējumu nosaukums | Šifrs |
|----------|---|--------|
| 1 | Vispārējie dati, Ārējie tīkli. | GAT-1 |
| 2 | SNG pazemes tvertņu uzstādīšanas un pazemes gāzes vada plāns. M 1:500 | GAT-2 |
| 3 | Ārēja gāzes vada garenprofils. Mhor 1:500, Mver 1:100. SNG tvertņu uzstādīšanas un apsaistes tehnoloģiskā shēma (b/m) | GAT-3 |
| 4 | Materiālu specifikācija. | GAT-4 |
| 5 | Vispārējie dati. Iekšējie tīki. | GA-1 |
| 6 | Ēkas Nr.1 gāzesvadu plāns (1.stāvs, H=3.2m). M 1:100. | GA-2 |
| 7 | Ēkas Nr.2 gāzesvadu plāns (1.stāvs, H=3.2m). M 1:100. | GA-3 |
| 8 | Aksometriskā shēma (b/m) Nr.1. Aksometriskā shēma (b/m) Nr.2. | GA-4 |
| 9 | Materiālu specifikācija. | GA-5,6 |

Ēkas Nr.2 gāzesvadu plāns
(1.stāvs, H=3.2m). M 1:100.

Tehniskie rādītāji

1. SNG padeves iekārtojums:

*SNG pazemes tvertne (9.1m3;MOP-15.6bar)

*pazemes gāzes vads(DN 32;MOP-1.5bar)

-1 gb

-42.8m

2. SNG patērtāji Iekārtojums:

*gāzes siltumģenerators "Munters" GA65lp 95.0 kW (31.-SNG) "C12" tipa, 50mbar

-2 gb

*gāzes siltumģenerators "Munters" GA65lp 70.0 kW (31.-SNG) "C12" tipa, 50mbar

-2 gb

**"Junkers" CerapurComfort ZBR 42-3A 42.0kW (31.-SNG) "C33x" tipa, 50mbar

-1 gb















VISPĀRĒJIE DATI.

- Gāzesvada celtniecībai, pārbaudei un pieņemšanai ekspluatācijā jāatbilst LBN 242-15 prasībām.
- Gāzes vada un tvertnes celtniecības laikā nepieciešams precizēt visu esošo komunikāciju atzīmes, lai precīzi ievērotu normatīvos attālumus šķesošanas vietas.
- Tuvāk nekā 4m no vidējā spiediena virszemes gāzesvada aizliegta būvju un ēku veļtniecība, 1.5m- koku stādīšana, 1m-krūmu stādīšana.
- Tvertnes pamatus izveidot 10cm virs atkārtējās zemes līmeņa.

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

| Apzīmējumi | Nosaukumi | Piezīmes |
|------------------------------|--|----------|
| LBN 242-15 | Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma. | |
| A/s "Latvijas Gāze" katalogs | Gāzes sistēmās pielietojamie izstrādājumi. | |
| LBN 243-15 | Sašķidrīnātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma. | |

Nosacītie apzīmējumi:

| | |
|---|------------------------------------|
|  | Projektējamais zema sp. gāzes vads |
|  | Krāns |
|  | Izolējošo atloku savienojums |
|  | Ventilis |
|  | Pazemes, virszemes tvertne |
|  | Diametru maiņa |
|  | Materiāla maiņa |
|  | Gāzes mezgls Nr.1 |
|  | Apvalkcaurule |
|  | Virš.el.kabeļa tīkli |
|  | Pazem.el.kabeļa tīkli |
|  | Kanal.tīkli |
|  | Ūdensvads |
|  | Tel.tīkli |

| | |
|---|---------------------|
| Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvtaļaujā ietvertajiem nosacījumiem. | |
| BŪVPROJEKTA VADTĀIS | LĪVA TOMSONE |
| | (PARAKSTS) 10.-1187 |
| | (PARAKSTS) |
| Šī BŪVPROJEKTA GAT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CTU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM, KĀ ARĪ TEHNISKO VAIPĀŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM. | |
| BŪVPROJEKTA GAT DAĻAS VADTĀIS | SVETLANA FJODOROVA |
| | (PARAKSTS) 3-00020 |
| | (PARAKSTS) |

| Uzvārds | Paraksts | Datums | Izmaiņu apraksts | Izmaiņu Nr. |
|---------|----------|--------|------------------|-------------|
|---------|----------|--------|------------------|-------------|



Pasūtītājs: Daugavpils novada dome
Reģ.Nr.90009117568

Objekts: Pārtikas produktu ražošanas ēkas un nolikavas un ar to saistītās infrastruktūras Svēntes degradētās teritorijas revitalizācijai "Puncuļ", Svēntes pagastā, Daugavpils novadā.

Būvprojektsanta reģistrācija Nr.177118

Vien.reģ.Nr. LV61603023031
Vaiņu iela 30. Daugavpils
LV-5401, Latvija
Tālrunis (+371) 5426032.
Fakss (+371) 5426146.
E-mail: intergaz@intergaz.lv

| | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|------------|-----|
| BPV | L.Tomsone | 10.01.17. | Vispārējie dati, Ārējie tīkli. | MARKA | GAT |
| BP daļ.vad. | S.Fiodorova | 10.01.17. | | LAPA | 1 |
| Projekts. | S.Fiodorova | 10.01.17. | | LAPAS | 4 |
| | | | | Atrina Nr. | |
| | | | Datums | 10.01.17. | |