


Piezīmes:

1. Apkures caurules montēt grīdas konstrukcijā un izolēt ar Tubolit ,b=5mm izolācijas čualām.
2. Apkures radiatori un apkures caurules plānos uzrādītas nosacīti bez piesaistēm.
3. Uz apkures cauruļu atzariem paredzēt automātiskos blansēšanas vārstus ar partnervārstiem.
4. Dušas telpās paredzēt alumīnija radiatorus.

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|---------|---------------------|---|--------------|---------|--|
| Kods: | Izmaiņas: | | | | Izm. izdarīja: | | Datums: | |
| REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ | | | | | | | | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts: | Datums: | Būvobjekts: | Sventes degradētās teritorijas revitalizācija | | | |
| BPV.: | Līva Tomsone | | | Adrese: | | | | |
| AVK daļas vad.: | Dailis Buliņš | | | Lapas nosaukums: | Apkures sistēmas izometriskās shēmas | | | |
| Izstrādāja: | Dailis Buliņš | | | | | | | |
| | | | | Proj. Nr.: | Nr.4-15.8/16/29 | Mērogs: | 1:100 | Projektētājs:  |
| Pasūt. Nr.: | | Nr.4-15.8/16/29 | | Stadija: | BP | Lapu skaits: | 10 | |
| Arhīva reģistrācijas Nr.: | | Nr.4-15.8/16/29 | | Marka un lapas nr.: | AVK | Caur. Nr.: | 9 | |