


Piezīmes:

1. Apkures caurules montēt grīdas konstrukcijā un izolēt ar Tubolit ,b=5mm izolācijas čualām.
2. Apkures radiatori un apkures caurules plānos uzrādītas nosacīti bez piesaistēm.
3. Uz apkures cauruļu atzariem paredzēt automātiskos blansēšanas vārstus ar partnervārstiem.
4. Dušas telpās paredzēt alumīnija radiatorus.

Kods:	Izmaiņas:				Izm. izdarīja:		Datums:	
REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ								
Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts:	Sventes degradētās teritorijas revitalizācija			
BPV.:	Līva Tomsone			Adrese:				
AVK daļas vad.:	Dailis Buliņš			Lapas nosaukums:	Ražošanas ēkas (ēka Nr.1) plāns Apkure			
Izstrādāja:	Dailis Buliņš							
				Proj. Nr.:	Nr.4-15.8/16/29	Mērogs:	1:100	Projektētājs: 
Pasūt. Nr.:		Nr.4-15.8/16/29		Stadija:	BP	Lapu skaits:	10	
Arhīva reģistrācijas Nr.:		Nr.4-15.8/16/29		Marka un lapas nr.:	AVK	Caur. Nr.:	3	